

中国石化销售有限公司上海石油分公司迁建望园路加油站项目

2017-07-25

上海赛源环境检测技术有限公司

职业病危害评价报告网上公开信息表

评价项目名称 中国石化销售有限公司上海石油分公司迁建望园路加油站项目

评价类型 职业病危害预评价报告

项目基本概况:

新建望园路加油站建设用地面积约为4104.2平方米,总建筑面积1583平方米。

拟建加油站设置棚、站房,内设置30m³埋地卧式油罐5只(98#汽油1只,92#汽油2只,0#柴油2只),双泵四枪加油机4台等设施,并设置卸油、加油油气回收系统。

地理位置及周边环境描述:

新建加油站位于上海市奉贤区南桥新城17单元18-06区域地块。

评价项目组长	王磊	技术负责人	谷丰
过程控制负责人	张劲智	报告编制人	王磊
审核人	谷丰	项目组成员	朱知博、谢泽陶

现场调查的目的和任务:

目的:现场调查企业周边情况、总体布局、平面布置、物料、设备、工艺流程、防护设施、职业卫生管理等相关信息以及收集与评价相关资料,与企业进行沟通。

现场调查与检测

任务:现场实地调查,资料收集。

结果:收集资料,确定检测方案。

现场调查人员:王磊、朱知博 时间:2017年3月3日

评价报告完成时间:2017年4月12日