

上海东梁石化有限公司柴油罐改汽油罐改造项目安全预评价报告

2018-07-19

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

评价项目名称	上海东梁石化有限公司柴油罐改汽油罐改造项目安全预评价报告		
评价类型	安全预评价		
项目基本情况:	<p>该公司加油站（简称“该加油站”）位于杨浦区许昌路1228号。主要经营范围是汽油、柴油零售，《危险化学品经营许可证》登记编号：沪安监管危经许[2016] 203220（J），许可证有效期：2016年11月2日至2019年11月1日。该加油站于2016年响应政府环保号召,将站内四个单层罐改为内钢外玻璃纤维双层罐,并于2017年12月补完成了单层罐改双层罐的三同时手续。由于在市区柴油零售几乎无业务，站内两个柴油罐从换罐至今一直是水封存未经营柴油，企业决定将两个柴油罐改为汽油罐扩大经营。于2017年8月经上海市经信委和杨浦区商务委员会批准，着手柴油罐改汽油罐的三同时手续，进行安全预评价。</p>		
地理位置及周边环境描述:	<p>改造加油站位于上海市杨浦区许昌路1228号。在许昌路与周家嘴路交汇处，交通便利。站区东侧、南侧设2.2m高实体围墙，站区东侧围墙距泰鸿商务楼（七层高，总建筑面积超5000m²的居住建筑，二类保护物）5.2m；站区南侧围墙距格林豪泰酒店（四层高，总建筑面积超5000m²的居住建筑，二类保护物）18m；东南为泰鸿苑小区（六层高，总建筑面积超5000m²的居住建筑，二类保护物）；站区西面与许昌路相接，设单层彩钢瓦楞板围墙将许昌路及人行道隔离，站区北面与周家嘴路相接，设灌木花坛和单层彩钢瓦楞板围墙与周家嘴路隔离，围墙高度2.2m，灌木围栏宽度2m。单层彩钢瓦楞板围墙为施工方设置，待施工结束后，由单位改建为2.2m实体围墙。</p>		
评价项目组长	谷丰	技术负责人	张劲智
过程控制负责人	唐江荣	报告编制人	吴婷婷
审核人	蒋爱玲	项目组成员	吴婷婷、黄立恒
现场调查	<p>第一次现场调查的目的和任务:</p> <p>目的：了解项目基本情况，评价单位周边环境，以及防护间距,现场发现问题。</p> <p>任务：现场实地调查，资料收集。</p> <p>结果：收集资料，确定方案。</p> <p>现场调查人员：吴婷婷， 黄立恒 时间：2018.1.23</p>		
	<p>第二次现场勘查目的和任务:</p> <p>目的：核实现场改造的设备设施。</p> <p>结果：收集补充评价附件资料，单位确认。</p> <p>现场调查人员：吴婷婷 时间：2018.3.20</p>		
评价报告完成时间：2018.3.30			