

东梁加油站危险化学品换证经营安全现状评价项目

2019-10-10

项目名称	东梁加油站危险化学品换证经营安全现状评价项目		
	项目地址 杨浦区许昌路1228号		
项目概况	项目所属行业	石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业	评价类型 安全现状评价
	项目简介	<p>位于上海市杨浦区许昌路1228号, 站区占地总面积为 1300m²。站房建筑面积 381.38m² (2层) 连体库房75.34m²(1层), 加油棚建筑面积272m²。设置4座20m³埋地卧式双层油罐 (其中92#汽油2只、95#汽油1只、98#汽油1只) 和4台税控双泵四枪加油机。加油站的油罐总容积为80 m³ (柴油罐容积可折半计入油罐总容积), 等级为三级加油站。</p> <p>存在的主要危险有害因素: 火灾、爆炸。</p>	
评价机构及项目组成员情况	评价机构	上海赛源环境检测技术有限公司	
	机构资质	APJ-(沪)-035	资质有效期至 2019年11月26日
	证书号		
	项目组组长	阎水红	180000000200406 化工工艺
	项目组成员	李满熙	160000000200585 电气工程
		蒋爱玲	150000000200379 安全工程
		吴婷婷	170000000300729 环境工程
	技术负责人	丁强	过程控制负责人 唐江荣
报告编制人	阎水红	报告审核人 陈校忠	
评价现场	现场勘验人员	阎水红, 蒋爱玲	
	现场勘验时间	2019.5.13	现场勘验图像影像 (查看照片)
			
评价结论	东梁加油站安全生产条件符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012, 2014版) 和《危险化学品经营许可证管理办法》(安全生产监督管理总局令第55号, 2015修订) 等法规、标准规定的经营条件。		
审批结果	审批部门	杨浦区应急管理局	审批通过时间 2019.9.24