

中化道达尔油品有限公司上海盐仓加油站危险化学品换证经营 安全现状评价项目

2019-10-15

项目概况	项目名称	中化道达尔油品有限公司上海盐仓加油站危险化学品换证经营安全现状评价项目		
	项目地址	上海市祝桥镇川南奉公路（现路名:南祝路） 5615号		
项目简介	项目所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	评价类型	安全现状评价
	项目简介	项目位于上海市祝桥镇川南奉公路（现路名:南祝路） 5615号，站区占地总面积为3570 m ² 。利用租赁储存设施（埋地储罐）从事零售油品业务。总建(构)筑物面积为316.84m ² （包括一幢站房(便利店，配电间，办公室)、一座钢结构罩棚、一间仓库及两间辅房）。设置4座50m ³ 埋地卧式双层油罐（其中92#汽油2只、95#汽油1只、0#柴油1只）和4台税控双泵四枪加油机。加油站的油罐总容积为175 m ³ （柴油罐容积可折半计入油罐总容积），等级为一级加油站。存在的主要危险有害因素：火灾、爆炸。		
评价机构及项目组成员情况	评价机构	上海赛源环境检测技术有限公司		
	机构资质	APJ-（沪）-035	资质有效期至	2019年11月26日
	证书号			
	项目组组长	阎水红	180000000200406	化工工艺
	项目组成员	吴婷婷	170000000300729	环境工程
		蒋爱玲	150000000200379	安全工程
		陈其俊	110000000200085	机械设计与制造
	技术负责人	丁强	过程控制负责人	唐江荣
报告编制人	阎水红	报告审核人	陈校忠	
评价现场	现场勘验人员	阎水红，蒋爱玲		
	现场勘验时间	2019.7.12	现场勘验图像影像	(查看照片)
				
评价结论	盐仓加油站安全生产条件符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014版）和《危险化学品经营许可证管理办法》（安全生产监督管理总局令55号，2015修订）等法规、标准规定的经营条件。			
审批结果	审批部门	浦东新区应急管理局	审批通过时间	2019.9.16