

上海翔农工贸有限公司改扩建危险品仓库改建项目

2020-05-20

	项目名称	上海翔农工贸有限公司改扩建危险品仓库改建项目		
	项目地址	青浦工业园区崧华路999、1001、1003号		
项目概况	项目所属行业	仓储	评价类型	安全验收评价（代经营许可证变更）
	项目简介	<p>本项目改建内容：①将6号楼包装车间（丙类厂房，耐火等级二级，层数2层局部3层，建筑面积3020.01m²）改建为改建仓库6（丙类仓库，建筑面积3020.01m²，耐火等级二级，层数2层局部3层，共设10个丙类1、2项危险化学品储存仓间）；②将7号楼灯具车间（丙类厂房，耐火等级二级，层数单层局部2层，建筑面积1615.47m²）改建为改建仓库7（乙类仓库，建筑面积1615.47m²，耐火等级二级，层数单层局部2层，共设3个乙类1、3、4项危险化学品储存仓间和3个丙丁类危险化学品储存仓间）；③将8号楼灯具壳体车间（丙类厂房，耐火等级二级，层数单层局部2层，建筑面积2585.58m²）改建为改建仓库8（乙类仓库，改建后建筑面积2284m²，耐火等级二级，单层，共设5个乙类1、3、4项危险化学品储存仓间和2个丁类危险化学品储存仓间）。</p> <p>本项目涉及储存的物料第3类易燃液体（9个品种）：环己酮、正丁醇、甲酸环己酯、乙酸环己酯、2,4-二甲基吡啶、异丙苯、甲基异丙基苯、环辛烷、正癸烷；第6类毒性物质和感染性物质，6.1项毒性物质（3个品种）：乙二醇丁醚、苯甲酸甲酯、间苯二酚；第8类腐蚀性物质：酸性腐蚀品（2个品种）：硫酸、盐酸，碱性腐蚀品（2个品种）：氢氧化钠、氨溶液[10%<含氨≤35%]，其他腐蚀品（1个品种）次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]；这18种物料列入《危险化学品目录》（2015版），属于危险化学品。</p> <p>本项目属“改建危险化学品储存项目”，于2018年5月25日经“上海市青浦区发展和改革委员会”批准同意（上海市企业投资项目备案证明项目代码，上海代码：31011872942031720171D3101001，国家代码：2017-310118-59-03-003720）；</p>		
评价机构及项目组成员情况	评价机构	上海赛源环境检测技术有限公司		
	机构资质	APJ-(沪)-004	资质有效期至	2024年11月24日
	证书号			
	项目组组长	(姓名)	(职业资格证书号)	(专业)
	项目组成员	杨石磊	1800000000200596	安全工程
		顾佩聪	1800000000300428	电气
		刘东明	1800000000300499	材料化学
		李彬	1700000000300666	应用电子技术
		陈珺君	1500000000302046	机械制造
		高静	0800000000300758	电气自动化
技术负责人	刘文峥	过程控制负责人	张俞林	
报告编制人	杨石磊、高静	报告审核人	冯秀龙	
现场勘验人员	杨石磊、李彬			
现场勘验时间	2019.12.18	现场勘验图像影像	(查看照片)	
评价现场				

评价结论	<p>根据上述安全评价结果和国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准的规定和要求，评价组得出以下评价结论：</p> <p>1.项目所在地的安全条件能满足项目安全生产要求，与周边环境、建筑物的安全防护距离符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）的规定； 2.上海翔农工贸有限公司改扩建危险品仓库改建项目按照《安全预评价报告》和《安全设施设计专篇》的内容采取了相应的安全技术措施和安全管理措施，各项安全措施均得到有效的落实；</p> <p>3.本项目工艺简单、成熟，设备、设施安全、可靠；安装的安全设施能有效控制生产正常运行，防范事故发生； 4.建设项目试生产中未发现设计缺陷和事故隐患； 5.上海翔农工贸有限公司改扩建危险品仓库改建项目——具备《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等现行有关安全生产法律、法规、标准规定和要求的安全生产条件，其安全风险程度是可以接受的。</p>		
	审批部门	青浦区应急管理局	审批通过时间
审批结果			