

中化道达尔油品有限公司上海第三加油站柴油罐改汽油罐项目 安全预评价项目

2020-11-30

项目概况	项目名称	中化道达尔油品有限公司上海第三加油站柴油罐改汽油罐项目安全预评价项目		
	项目地址	上海市闵行区漕宝路1997号		
项目简介	项目所属行业	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	评价类型	安全现状评价
	项目简介	<p>第三加油站为二级加油站，共有30m³汽油罐3只、30m³柴油罐1只（暂停使用），2017年11月，将三个汽油罐和一个柴油罐同时进行了单层罐改双层罐，并通过了上海石油产品贸易行业协会的竣工验收，出具了验收报告：沪油协字（内衬罐）[2018]01号。改造后由于公司一直无柴油经营业务，柴油罐一直是注满水封存。</p> <p>存在的主要危险有害因素：火灾、爆炸。</p>		
评价机构及项目组成员情况	评价机构	上海赛源环境检测技术有限公司		
	机构资质	APJ-（沪）-004	资质有效期至	2024年11月24日
	证书号			
	项目组组长	阎水红	180000000200406	化工工艺
	项目组成员	吴婷婷	170000000300729	环境工程
		蒋爱玲	150000000200379	安全工程
		陈其俊	110000000200085	机械设计与制造
	技术负责人	丁强	过程控制负责人	唐江荣
报告编制人	阎水红	报告审核人	陈校忠	
评价现场	现场勘验人员	阎水红，蒋爱玲		
	现场勘验时间	2019.7.18	现场勘验图像影像	（查看照片）
				
评价结论	<p>在认真执行《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号公布）等有关法律法规要求的基础上，能够保障该建设项目达到安全生产条件的要求；在此基础上，中化道达尔油品有限公司上海第三加油站柴油罐改汽油罐项目的安全风险在可以接受范围内。</p>			
审批结果	审批部门	闵行区应急管理局	审批通过时间	2020.11.6