

凤台长燃石油贸易有限公司成品油库项目安全条件评价报告

2021-08-16

	项目名称	凤台长燃石油贸易有限公司成品油库项目安全条件评价报告		
	项目地址	安徽省淮南市凤台县经济开发区芦塘社区凤淮路北侧		
项目概况	项目所属行业	石油库	评价类型	安全预评价
	项目简介	<p>本项目总用地面积17571m²，总建筑面积为14377.2m²。库区将用高度不低于2.5m的实体墙与外部进行分隔，拟在库区北侧通向4号路的方向设置2个物流出入口（出入口分别位于东北方向和西北方向）和1个进入行政管理区的出入口（位于库区东北角），石油库的储罐区、易燃和可燃液体装卸区与石油库的行政管理区之间设置高度不低于1.8m的实体围墙。库区平面布置根据功能分区分为储罐区、易燃和可燃液体装卸区、辅助作业区、行政管理区。</p> <p>1.储罐区：共8台储罐，布置在库区的中部靠东侧。</p> <p>2.易燃和可燃液体装卸区：包括泵区、装卸车棚和油气回收设施。其中泵区和装卸车棚位于罐区南侧，油气回收设施位于库区西北角。</p> <p>3.辅助作业区：包括辅助用房（含消防泵房、变配电室及空压制氮房）、消防水罐，该区域布置在油库罐区的南面；综合水池（含隔油池、初期雨水收集池、消防废水收集池）设置在库区西侧，同时位于库区综合楼主导风向的下风侧。</p> <p>行政管理区：包括综合楼，布置在库区的东南部，临近道路，在库区西北角设置了1个物流出入口，在库区东北角各设置了一个物流出入口和人流出入口；控制室，布置在综合楼西侧15.56m处。</p>		
评价机构及项目组情况	评价机构	上海赛源环境检测技术有限公司		
	机构资质	APJ-(沪)-004	资质有效期至	2024年11月24日
	证书号			
	项目组组长	冯秀龙	1800000000200449	机械制造/化工安全
	项目组成员	顾佩聪	1800000000300420	电气
		陈珺君	1500000000302046	机械制造
		李彬	1700000000300666	应用电子技术/安全工程
		郑水华	0800000000202031	012165
		张永艳	0800000000301939	015925
		蒋彩荣	1200000000200110	015473
技术负责人	聂同军	过程控制负责人	唐江荣	
报告编制人	冯秀龙、顾佩聪、陈珺君、李彬、郑水华、张永艳、蒋彩荣	报告审核人	杨石磊	
现场勘验人员	冯秀龙、唐江荣			
现场勘验时间	2020.8.18	现场勘验图像影像	(查看照片)	

评价
现场



评价结论	<p>课题组认为：本项目在设计时应落实本安全条件评价报告中提出的安全对策措施及建议；在储运过程中认真执行《石油库设计规范》（GB 50074-2014）等国家和行业的有关法规、标准和规章后，项目组认为“凤台长燃石油贸易有限公司成品油库项目”在运行过程中的危险有害因素是可以控制的，建设项目从安全生产角度符合国家有关法律、法规和技术标准的要求，符合安全生产条件。</p>			
审批结果	审批部门	淮南市应急管理局	审批通过时间	2021年8月3日