

上海东江油气站有限公司油罐改造项目安全预评价

2021-10-12

项目概况	项目名称	上海东江油气站有限公司油罐改造项目安全预评价		
	项目地址	上海市杨浦区包头路518号		
	项目所属行业	加油站	评价类型	安全预评价
	项目简介	由于东江油站的汽油用户不断增加，汽油销售量逐年递增，现有罐容与销量不匹配，因此，东江油站拟将现有的一个 30 m3埋地卧式柴油储罐改为 30 m3埋地卧式汽油储罐（仅改变储存物质，不改变储罐本身）。东江油站改造后为：3 个 30m3 地下卧式汽油储罐，总容积为 90 m3，根据 GB50156-2012(2014 年版)《汽车加油加气站设计与施工规范》第 3.0.9 条，东江油站为三级加油站。		
评价机构及项目组成员情况	评价机构	上海赛源环境检测技术有限公司		
	机构资质证书号	APJ-（沪）-004	资质有效期至	2024年11月24日
	项目组组长	陈荣	S011032000110191000406	安全管理
	项目组成员	阎水红	1800000000200406	化工工艺
		郑水华	0800000000202031	化工机械
		陈其俊	1100000000200085	机械设计与制造
		顾佩聪	1800000000300428	电气
		张永艳	0800000000301939	自动化
	技术负责人	聂同军	过程控制负责人	蒋爱玲
	报告编制人	陈荣、阎水红	报告审核人	蒋爱玲
现场勘验人员	陈荣、阎水红			
现场勘验时间	2021.5.10	现场勘验图像影像	（查看照片）	
评价现场				
评本评价报告认为，只要切实落实各项安全对策与措施，包括本项目安全预评价报告和后续安全设施设计专篇提出的安全对策与措施以及在实际运行中切实有效的各项安全对策与措施，结论本项目建成后危险、有害因素能得到有效控制，危险、有害程度是可接受的，能符合我国现行有关法律法规、标准、规章、规范的要求。				

审批结果	审批部门	上海市杨浦区应急管理局	审批通过时间	2021.9.30
------	------	-------------	--------	-----------