

上海华琼石油化工有限公司新建华琼加油站安全预评价

2022-01-22

项目概况	项目名称	上海华琼石油化工有限公司新建华琼加油站			
	项目地址	青浦区新城中06D-03地块			
项目简介	项目所属行业	机动车燃油零售	评价类型	安全预评价	
	项目简介	<p>为进一步完善青浦地区加油站布局规划，保证地区性成品油市场供应，中石化销售上海石油分公司所属沪岗加油站从原址迁至青浦新城中06D-03地块（加油站迁址具有上海市经济和信息化委员会出具的《上海市经济信息化委关于同意迁建中石化销售上海石油分公司沪岗加油站的批复》。华琼公司遵照《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法律、法规、规章要求，对建设项目进行安全预评价。</p> <p>华琼公司位于上海市青浦区新城中06D-03地块，（四至范围：东至：06D-03地块 西至：华琼路 南至：水渡浜路 北至：06D-01地块）。</p> <p>本项目的储存设施为：加油作业区（包括加油罩棚、加油岛、加油机等）、3层站房（包括配电间、便利店、管理室、垃圾房、更衣室、男女厕所、员工活动室、杂物间、无障碍厕所等）、储油罐（包括埋地油罐、密闭卸油口、通气口、预留油气回收装置等）、围墙组成。站内拟设置30 m³埋地卧式双层油罐5座（其中92#汽油罐2座，95#汽油罐1座，98#汽油罐1座，0#柴油罐1座），三泵六枪税控加油机4台，设置卸油及加油油气回收设施。本项目涉及的危险有害因素有火灾、爆炸、车辆伤害、触电、中毒。</p>			
评价机构及项目组情况	评价机构	上海赛源环境检测技术有限公司			
	机构资质	APJ-（沪）-004	资质有效期至	2024.11.24	
	证书号				
	项目组组长	冯秀龙	S011032000110201000442	安全	
	项目组成员		顾佩聪	1800000000300428	电气
			戴世杰	S011032000110203000836	化工工艺
			彭高春	1800000000201096	自动化
			郑水华	0800000000202031	化工机械
技术负责人	陈君	过程控制负责人	蒋彩荣		
报告编制人	冯秀龙	报告审核人	陈其俊		
评价现场	现场勘验人员	冯秀龙、陈君、戴世杰			
	现场勘验时间	2021.10.25	现场勘验图像影像	（查看照片）	
					
评价结论	<p>本项目评价组依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国消防法》、等法律、规范、标准的要求对上海华琼石油化工有限公司新建华琼加油站进行安全预评价，认为华琼公司其危险化学品储存条件可以达到《危险化学品安全管理条例》（国务院591号令），按照《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令[2012]第45号，[2015]第79号修正）的规定。</p>				
审批结果	审批部门	青浦区应急管理局	审批通过时间	2022.1.21	