

# 上海中油灵广加油站有限公司危险化学品经营许可证首次申请 安全现状评价

2022-07-04

项目概况	项目名称	上海中油灵广加油站有限公司危险化学品经营许可证首次申请安全现状评价		
	项目地址	上海市静安区灵石路702号		
项目简介	项目所属行业	加油站	评价类型	安全现状评价
	项目简介	灵广加油站原址位于万荣路7号（2013年4月拆除），2016年搬迁至灵石路702号，搬迁项目按照要求开展了危险化学品建设项目三同时，取得了相应的批复和自主组织验收专家意见。灵广加油站所在地为租赁，租赁单位为上海彭浦实业公司，用地面积为2194.5m <sup>2</sup> ，站内共设站房（二层）331.2m <sup>2</sup> ，罩棚投影面积348m <sup>2</sup> ，30m <sup>3</sup> 汽油储罐4只，30m <sup>3</sup> 柴油储罐1只，总容积135m <sup>3</sup> ，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.9条，属于二级加油站。		
评价机构及项目组成员情况	评价机构	上海赛源环境检测技术有限公司		
	机构资质证书号	APJ-（沪）-004	资质有效期至	2024年11月24日
	项目组组长	陈荣	S011032000110191000406	安全管理
	项目组成员	阎水红	1800000000200406	化工工艺
		郑水华	0800000000202031	化工机械
		陈其俊	1100000000200085	电气
		蒋爱玲	S011032000110201000375	安全工程
		彭高春	1800000000201096	自动化
	技术负责人	陈君	过程控制负责人	唐江荣
	报告编制人	陈荣	报告审核人	冯秀龙
现场勘验人员	陈荣、唐江荣			
现场勘验时间	2021.12.10 2022.6.8	现场勘验图像影像	（查看照片）	

评价现场



评价结论

灵广加油站站址及平面布置、建（构）筑物、加油设备、储存设施、电气装置、加油和卸油作业等方面基本符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。灵广加油站的安全组织、人员构成、安全管理措施、应急预案及演练等符合《危险化学品安全管理条例》国务院令（2011）第591号（2013年）第645号修订、《危险化学品经营许可证管理办法》国家安全生产监督管理总局令（2012）第55号（2015年修订）等法规要求。评价组认为，灵广加油站的安全生产条件满足《危险化学品经营许可证管理办法（2015年修订）》的要求，可以持本安全评价报告作为申请《危险化学品经营许可证》材料之一。灵广加油站应进一步改进和完善安全条件，使安全管理制度真正落实和行之有效，是危险化学品经营安全的前提保障。

审批结果

审批部门	上海市静安区应急管理局	审批通过时间	2022.6.15
------	-------------	--------	-----------