

上海青浦燃气有限公司青昆路储配站

2022-11-09

建设单位	上海青浦燃气有限公司 青昆路储配站	联系人	袁永辉
项目名称	上海青浦燃气有限公司青昆路储配站		
评价类型	职业病危害现状评价报告		
项目地理位置:	上海市青浦区青昆路488号		
项目概况:	年产储存液化气300余吨, 最大充装能力可达3500瓶/天。		
评价项目组长	王磊	技术负责人	陈荣
过程控制负责人	陈荣	报告编制人	曾秋霞
审核人	陈荣	项目组成员	胡基业、高一鸣
现场调查	<p>2022年8月8日现场调查企业周边情况、总体布局、平面布置、物料、设备、工艺流程、防护设施、职业卫生管理等相关信息以及收集与评价相关资料, 确定方案。</p> <p>2022年8月29日~2022年8月31日对工作场所进行职业病危害因素检测和测定, 补充现场调查表缺乏资料。</p>		
职业病危害因素	液化石油气、噪声、工频电场		
检测结果	本次所检测工作场所的化学有害因素浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分: 化学有害因素》(GBZ2.1-2019); 物理因素强度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分: 物理因素》(GBZ2.2-2007)		
评价结论及建议	<p>根据GB/T4754-2017《国民经济行业分类》(国家标准第1号修改单)的分类标准, 该用人单位行业分类属于“D4512液化石油气生产和供应业”。按《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发[2021]5号)的有关规定, 该用人单位属于“四、电力、热力、燃气及水生产和供应业--(二)燃气生产和供应业-1.2燃气供应”, 属于职业病危害一般的用人单位。</p> <p>通过现场调查和职业病危害因素检测等, 该用人单位在总体布局、建筑卫生学、辅助用室、设备布局、职业病危害工程防护设施、应急救援措施、个人防护用品等方面符合职业病防治相关法律、法规、规范和标准的相关要求, 职业卫生管理部分符合要求; 工作场所化学因素职业病危害因素的浓度符合职业卫生接触限值要求, 物理因素强度符合要求。对于存在问题均已提出相应建议。</p> <p>综上所述, 该企业须继续认真贯彻落实国家职业病防治相关法律法规的要求, 进一步健全职业卫生管理体系, 并根据本次评价的建议进行整改和改进, 则该企业生产运行过程将满足国家职业病防护相关法律、法规、规章、规范和标准的要求。</p>		
专家组评审意见	专家组同意该用人单位为职业病危害风险分类为“一般”, 原则同意《评价报告》的相关内容, 并按专家意见修改后, 形成正式稿。		
报告完成时间	2022年11月9日		