

上海昕鑫油品经营有限公司加油站迁建和公交首末站项目-昕鑫加油站迁建项目安全设施竣工验收评价报告

2023-05-20

项目概况	项目名称	上海昕鑫油品经营有限公司加油站迁建和公交首末站项目-昕鑫加油站迁建项目安全设施竣工验收评价报告			
	项目地址	上海市浦东新区锦绣路与世纪大道交汇处南侧，锦绣路1080号			
行业	项目所属	加油站	评价类型	安全验收评价	
	项目简介	上海昕鑫油品经营有限公司昕鑫加油站迁建项目位于上海市浦东新区锦绣路与世纪大道交汇处南侧，锦绣路1080号；建设站房1座、埋地罐池1座、罩棚1座、加油岛2座、卸油设施和相关管道及水、电等公辅工程。埋地罐池共有5台汽油油罐，每台油罐为30m ³ ，共150m ³ ；罩棚建筑面积170.5m ² ，水平投影面积341m ² ；加油岛面积；罩棚下、加油岛上设置5台加油机，其中4台8枪3油品潜油泵加油机，1台悬挂式双枪双油品潜油泵加油机。			
评价机构及项目组成员情况	评价机构	上海赛源环境检测技术有限公司			
	机构资质	APJ-（沪）-004	资质有效期至	2024年11月24日	
	证书号				
	项目组组长	陈荣	S011032000110191000406	环境工程	
	项目组成员		唐江荣	0800000000100256	安全管理
			顾佩聪	1800000000300428	电气
			阎水红	1800000000200406	化工机械
			朱拥军	0800000000208357	自动化
			蒋彩荣	1200000000200110	化工工艺
	技术负责人	孟文涛	过程控制负责人	蒋爱玲	
报告编制人	陈荣	报告审核人	冯秀龙		
现场勘验人员	陈荣、孟文涛				
现场勘验时间	2023.1.31	现场勘验图像影像	(查看照片)		
评价现场					
	<p>上海昕鑫油品经营有限公司昕鑫加油站迁建项目与周边的安全防护距离和其他安全条件符合国家有关标准规范的要求；上海昕鑫油品经营有限公司昕鑫加油站迁建项目建成后基本具备国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定和要求的安全生产条件；上海昕鑫油品经营有限公司昕鑫加油站迁建项目采纳了安全预评价报告和安全设施设计专篇提出的要求和建设，已采用的安全设施符合国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规范的要求；上海昕鑫油品经营有限公司昕鑫加油站迁建项目遵循了安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”原则；安全设施在投用前已经过全面调试，状况良好。</p> <p>验收评价组认为，上海昕鑫油品经营有限公司昕鑫加油站迁建项目安全设施符合安全要求，已基本具备安全设施验收条件。</p>				
审批结果	审批部门	上海市浦东新区应急管理局	审批通过时间	2023.04.26	