


中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司虹梅南路加油站 安全现状评价报告危险化学品经营许可证 经营（加油站）

2023-06-05

	项目名称	中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司虹梅南路加油站安全现状评价报告危险化学品经营许可证 经营（加油站）		
	项目地址	上海市闵行区虹梅南路2980号		
	项目所属行业	加油站	评价类型	安全现状评价
项目概况	项目简介	<p>虹梅南路加油站经营地址位于上海市闵行区虹梅南路2980号第2幢。企业类型属于其他股份有限公司分公司（上市）。虹梅南路加油站隶属于中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司。该加油站的经营场地为自有，房地产权证：沪房地闵字（2006）第017496号，权利人：中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司，土地性质为商业。</p> <p>虹梅南路加油站现有3座30m³汽油罐（92#汽油罐2座，95#汽油罐1座），1座30m³柴油罐（0#柴油），站内设4座加油岛，共设4台加油机。加油站的油罐总容积为105m³（其中柴油容积折半计），加油站等级为二级。</p> <p>虹梅南路加油站位于闵行区虹梅南路2980号，地处上海市外环外。加油站在西侧虹梅南路设置了车辆加油的出入口。北侧为洗车商铺，东侧为河道，南侧为除四害药品仓库及办公室。</p> <p>根据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）规定，结合该项目实际情况可知，汽油、柴油经营过程中存在的危险有害因素可能导致发生的事故为：火灾、爆炸、中毒、车辆伤害、触电等。</p>		
	评价机构	上海赛源环境检测技术有限公司		
评价机构及项目组成情况	机构资质	APJ-（沪）-004	资质有效期至	2024.11.24
	证书号			
	项目组组长	冯秀龙	S011032000110201000442	安全
	项目组成员	顾佩聪	1800000000300428	电气
		阎水红	1800000000200406	化工机械
		朱拥军	0800000000208357	自动化
技术负责人	戴世杰	S011032000110203000836	化工工艺	
报告编制人	孟文涛	过程控制负责人	蒋彩荣	
	报告编制人	冯秀龙、顾佩聪、阎水红、朱拥军、戴世杰	报告审核人	陈荣
	现场勘验人员	冯秀龙、戴世杰		
	现场勘验时间	2023.3.3/3.12	现场勘验图像影像	（查看照片）
评价现场				

评价结论	虹梅南路加油站，在安全组织、人员构成、安全管理措施、安全技术设施上符合《中华人民共和国安全生产法》、《上海市安全生产条例》等法规，在站址及平面布置、设备、设施、消防和排水系统、建（构）筑物、加油和卸油作业等方面，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021标准规范。应急救援、安全管理措施方面符合《危险化学品安全管理条例》（国务院令591号（2013年修订））、《危险化学品经营许可证管办法（2015年修订）》（安监总局令[2012]第55号）等法规要求。		
审批结果	审批部门	闵行区应急管理局	审批通过时间 2023.5.4