

# 上海华琼石油化工有限公司新建华琼加油站项目安全设施竣工验收评价报告（代替申请经营许可证现在评价报告）

2023-09-22

项目概况	项目名称	上海华琼石油化工有限公司新建华琼加油站项目安全设施竣工验收评价报告（代替申请经营许可证现在评价报告）		
	项目地址	上海市青浦区水渡浜路366号		
项目简介	项目所属行业	加油站	评价类型	验收评价
	项目简介	华琼公司新建的华琼加油站原来为中石化上海嘉定石油分公司沪岗加油站，因规划调整沪岗加油站于2007年拆除，并迁至青浦区夏阳街道（四至范围：东至：06D-01地块，西至：华琼路，南至：水渡浜路，北至：06D-01地块，现该地址的门牌号上海市青浦区水渡浜路366号），新建了华琼加油站。华琼加油站油罐总容积135m <sup>3</sup> [4个30m <sup>3</sup> 汽油罐和1个30m <sup>3</sup> 柴油罐（柴油罐容积折半计入油罐总容积）]，加油站等级为二级。		
评价机构及项目组成员情况	评价机构	上海赛源环境检测技术有限公司		
	机构资质	APJ-（沪）-004	资质有效期至	2024年11月24日
	证书号			
	项目组组长	冯秀龙	S011032000110201000442	安全
	项目组成员	顾佩聪	1800000000300428	电气
		阎水红	1800000000200406	化工机械
		朱拥军	0800000000208357	自动化
		戴世杰	S011032000110203000836	化工工艺
技术负责人	孟文涛	过程控制负责人	蒋彩荣	
报告编制人	冯秀龙、顾佩聪、阎水红、朱拥军、戴世杰	报告审核人	陈 荣	
现场勘验人员	冯秀龙、戴世杰、陆佳超			
现场勘验时间	2023.4	现场勘验图像影像	(查看照片)	
评价现场				
	<p>项目评价组认为：经评价，评价组认为：上海华琼石油化工有限公司的安全生产条件符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021和《危险化学品经营许可证管理办法》国家原安监总局令第55号（2015年修订）等法规、标准规定的经营条件。</p>			
审批结果	审批部门	青浦区应急管理局	审批通过时间	2023年9月