

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	上海申隆云山加油站有限公司危险化学品经营许可证延期安全现状评价		
	项目地址	松江区佘山镇沈砖公路 3229 号		
	项目所属行业	加油站	评价类型	安全现状评价
	项目简介	<p>加油站用地面积为 3333m²，站内共设站房 1 幢，加油岛 4 座，4 台自吸泵加油机，每台均为两油品四枪式加油机，4 个 50m³ 地下卧式油罐（2 个汽油储罐、2 个柴油储罐），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50516-2021）第 3.0.9 条，属于二级加油站。加油站经营过程中主要存在火灾、爆炸、车辆伤害、触电等事故风险。</p> <p>上海申隆云山加油站有限公司于 2021 年 8 月 17 日，取得上海市松江区应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》，许可证编号：沪（松）应急管危经许【2021】203459（J），经营品名：汽油。2022 年 11 月 7 日应急管理部等十部委发布 2022 年第 8 号公告，决定调整《危险化学品目录（2015 版）》，将“1674 柴油[闭杯闪点≤60°C]”调整为“1674 柴油”。依据《应急管理部办公厅关于认真做好柴油安全许可有关工作的通知》（应急厅函[2022]317 号）以及《上海市应急管理局关于涉及柴油危险化学品安全许可有关事项的通知》（沪应急危化[2023]4 号）等文件的要求，上海申隆云山加油站有限公司于 2023 年 2 月申请《危险化学品经营许可证》许可范围中增加“柴油”，并得到上海市松江区应急管理局许可，经营许可证证书编号：沪（松）应急管危经许【2023】200689（J），经营品名：汽油、柴油，证书有效期至 2024 年 8 月 16 日。</p>		
评价机构及项目组情况	评价机构	上海赛源环境检测技术有限公司		
	机构资质证书号	APJ-（沪）-004	资质有效期至	2024 年 11 月 24 日
	项目组组长	陈荣	S011032000110191000406	安全
	项目组成员	阎水红	1800000000200406	化工机械
		顾佩聪	1800000000300428	电气
		孟文涛	1700000000100129	化学工程与工艺
		朱拥军	0800000000208357	自动化
技术负责人	唐江荣	过程控制负责人	蒋爱玲	
报告编制人	陈荣	报告审核人	冯秀龙	

	现场勘验人员	陈荣、唐江荣		
	现场勘验时间	2024. 4. 15	现场勘验图像影像	(查看照片)
评价现场				
评价结论	<p>云山加油站的站址及平面布置、建（构）筑物、加油设备、储存设施、电气装置、加油和卸油作业等方面符合现行标准《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。云山加油站在经营场所、危险化学品储存设施、人员配置及培训考核、安全管理制度、安全操作规程、安全管理措施、应急物资、应急预案及演练等符合《危险化学品安全管理条例》（国务院令[2011年]第591号，2013年第645号令修改）、《危险化学品经营许可证管理办法》国家安全生产监督管理总局令（2012）第55号（2015年修订）第六条规定的申请经营危险化学品许可证的基本要求。</p> <p>安全评价组对本次安全评价的结论是：云山加油站的安全生产条件满足《危险化学品经营许可证管理办法（2015年修订）》的要求，可以持本安全评价报告作为延期申请《危险化学品经营许可证》材料之一。从安全生产经营角度来说，云山加油站针对本报告提出的问题已完成整改，加油站需进一步落实本报告提出的安全对策措施和建议、并保证各项安全设施有效的情况下，本评价组认为云山加油站危险化学品经营的风险可控。</p> <p>云山加油站应进一步改进和完善安全条件，使安全管理制度真正落实和行之有效，是危险化学品经营安全的前提保障。</p>			
审批结果	审批部门	上海市松江区应急管理局	审批通过时间	2024. 08. 15