

## 安全评价报告信息公开表

|            |         |   |                        |                  |
|------------|---------|---|------------------------|------------------|
| 项目概况       | 项目名称    | 上海嘉裕石油化工有限公司新建嘉裕加油站安全设施竣工验收评价报告   |                        |                  |
|            | 项目地址    | 上海浦东新区耀龙路 2777 号  |                        |                  |
|            | 项目所属行业  | 加油站   | 评价类型                   | 安全验收评价           |
|            | 项目简介    | <p>上海嘉裕石油化工有限公司为中国石化销售股份有限公司下辖的加油站，由中石化上海沪东分公司进行管理。</p> <p>嘉裕加油站为迁建项目，原加油站基本情况：原名称为中国石化上海石油分公司郁家加油站，位于浦东新区三航路 88 号，主要为周边及过往车辆提供加油服务。加油站占地面积约 3333 m<sup>2</sup>，建筑面积 145.39 m<sup>2</sup>，30 立方米油罐 4 只，供应汽、柴油。因三林镇“城中村”改造，该站于 2018 年 11 月拆除。嘉裕加油站设置 30 立方米汽油储罐 4 台，总容积为 120 立方米，3 台六枪三油品潜油泵加油机，属于二级加油站（依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021）。本站设计卸油油气回收系统和分散式加油油气回收系统。本项目属于危险化学品储存设施建设项目，嘉裕加油站于 2022 年 9 月 29 日通过安全条件审查，编号：沪浦应急危条审【2022】3 号，于 2023 年 1 月 3 日通过安全设施审查，编号：沪浦应急危设审【2023】2 号。安全预评价由北京国安石安康科技有限公司编制，安全设施设计专篇由哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司编制。项目的施工单位为河南颍淮建工有限公司，于 2023 年 12 月施工完成，项目由上海高华工程咨询监理有限公司进行监理（化工石油工程甲级）</p> |                        |                  |
| 评价机构及项目组情况 | 评价机构    | 上海赛源环境检测技术有限公司  |                        |                  |
|            | 机构资质证书号 | APJ-（沪）-004   | 资质有效期至                 | 2024 年 11 月 24 日 |
|            | 项目组组长   | 陈荣  | S011032000110191000406 | 安全               |
|            | 项目组成员   | 阎水红   | 1800000000200406       | 化工机械             |
|            |         | 陈旦  | S011032000110191000431 | 电气               |
|            |         | 孟文涛   | 1700000000100129       | 化学工艺             |
|            |         | 朱拥军   | 0800000000208357       | 自动化              |
|            | 技术负责人   | 唐江荣   | 过程控制负责人                | 蒋爱玲              |
| 报告编制人      | 陈荣      | 报告审核人   | 冯秀龙                    |                  |
| 现场勘验人员     | 陈荣、孟文涛  |   |                        |                  |

|                  |   |              |          |              |
|------------------|---|--------------|----------|--------------|
| 价<br>现<br>场      | 现场勘验<br>时间  | 2024. 8. 21  | 现场勘验图像影像 | (查看照片)       |
|                  |    |              |          |              |
| 评<br>价<br>结<br>论 | <p>该项目企业建立健全了安全生产责任制及各项安全生产规章制度、安全技术操作规程，强制检测的安全设施取得了具有资质的检测检验机构出具的检测报告，安全设施可靠有效，安全对策措施和安全管理制度的得到了落实，现场发现的问题经整改符合要求。</p> <p>本评价组认为，嘉裕加油站采取了相应的安全设施，强制检测的安全设施经有法定资质的检测单位通过检测，有效、可靠。加油站新建嘉裕加油站符合国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定和要求，建设项目的安全生产风险达到可接受的程度，嘉裕加油站可持本验收报告作为危险化学品经营许可证申请的材料之一。</p> <p>嘉裕加油站应进一步改进和完善安全条件，使安全管理制度真正落实和行之有效，是危险化学品经营安全的前提保障。</p> |              |          |              |
| 审<br>批<br>结<br>果 | 审批部门  | 上海市浦东新区应急管理局 | 审批通过时间   | 2024. 11. 22 |